

OZNACZENIA:


- zasilenie instal. c.o.
- powrót instal. c.o.

- KG - kocioł gazowy - 45kW
- grzejniki stalowe płytowe typu CV I C
- wysokości 60cm z wbudowanym zaworem termostycznym
- P1- P6 - piony instalacji c.o.

Zestawienie projektowanej powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia podłogi
001	Klatka schodowa	16,85 m²	16,85 m²
002	Komunikacja	35,40 m²	35,75 m²
003	Swiatlota, filas	71,20 m²	71,20 m²
004	Siownia	22,60 m²	47,80 m²
005	Zalazcze	15,00 m²	32,05 m²
006	Wc	2,10 m²	2,30 m²
007	Sanitariaty	2,75 m²	2,95 m²
008	Przedslonok	3,65 m²	3,90 m²
009	Wc	1,95 m²	2,10 m²
010	Sanitariaty	6,90 m²	7,40 m²
011	Praca komputerowa	20,40 m²	23,50 m²
012	Szalnia	8,75 m²	22,65 m²
RAZEM		207,55 m²	268,45 m²

150	WENTYLACJA POWIESZONA, GRANTYKOWA Ø 150 mm
150	WENTYLACJA PODWIESZONA, MECHANICZNA Ø 150 mm
150	WENTYLATOR SPRZĘŻONY Z OSWIEŻENIEM

- SCIANY ISTNIEJĄCE
- SCIANY PROJEKTOWANE



Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przeysowany, udostępniany lub odtwarzany w inny sposób, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46 39-300 MILELEC e-mail-aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

PROJEKT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, BUDYNKU PEŁNACZEGO FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNĄ WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2
---------	--

TENAT	RZUT PODDASZA INSTALACJA C.O.	SKALA	1:100
PROJEKTANT	DOROTA ZYCH NR DPK-POK0087POC0013	DATA	08.2013
OPRACOWAŁ	MAŁGORZATA ŁĄCZ	NR RYS.	ICO-02
SPRAWDZAJĄCY		BRANŻA	INSTAL.

Uwaga:
Przejsčia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności
ogniowej EI wymagana dla tych elementów.